令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多伊座敷　南大隅町役場佐多支所　四谷浄水場　四谷浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			51-AR佐-09-2	9-AR佐-09-2	9-AR佐-09-2	51-AR佐-09-2	9-AR佐-09-2	9-AR佐-09-2	51-AR佐-09-2	9-AR佐-09-2	9-AR佐-09-2	51-AR佐-09-2	9-AR佐-09-2	9-AR佐-09-2
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.3	－	－	0.6	－	－	0.4	－	－	0.3	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.12	－	－	0.06未満	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.014	－	－	0.022	－	－	0.022	－	－	0.011	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	8.2	－	－	7.6	－	－	8.7	－	－	8.6	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.9	9.1	8.9	8.9	8.2	8.8	9.2	8.9	8.9	9.1	8.5	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	17	－	－	16	－	－	18	－	－	18	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	62	－	－	52	－	－	56	－	－	61	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.6	7.6	7.3	7.4	7.3	7.7	7.6	7.7	7.6	7.3	7.6
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多馬籠大泊　大泊海浜公園駐車場　四谷浄水場　四谷浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			51-AR佐-09-1	9-AR佐-09-1	9-AR佐-09-1	51-AR佐-09-1	9-AR佐-09-1	9-AR佐-09-1	51-AR佐-09-1	9-AR佐-09-1	9-AR佐-09-1	51-AR佐-09-1	9-AR佐-09-1	9-AR佐-09-1
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.4	－	－	0.7	－	－	0.4	－	－	0.4	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.08	－	－	0.15	－	－	0.07	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.015	－	－	0.023	－	－	0.020	－	－	0.012	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	8.7	－	－	7.9	－	－	9.0	－	－	8.8	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.2	9.1	9.2	9.1	8.5	9.0	9.4	9.2	9.1	9.4	8.8	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	18	－	－	18	－	－	18	－	－	19	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	61	－	－	52	－	－	60	－	－	65	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多馬籠中洲　農業者トレーニングセンター　佐多浄水場　佐多浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			51-AR佐-09-3	9-AR佐-09-3	9-AR佐-09-3	51-AR佐-09-3	9-AR佐-09-3	9-AR佐-09-3	51-AR佐-09-3	9-AR佐-09-3	9-AR佐-09-3	51-AR佐-09-3	9-AR佐-09-3	9-AR佐-09-3
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.06	－	－	0.12	－	－	0.08	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.013	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.02	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.11	－	－	0.03	－	－	0.02未満	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	－	－	0.20	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	6.5	－	－	5.6	－	－	6.2	－	－	6.3	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.003	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.2	7.7	7.2	7.9	7.4	7.7	7.5	7.3	7.5	7.5	7.2	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	12	－	－	10	－	－	12	－	－	13	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	51	－	－	41	－	－	39	－	－	54	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.4	7.2	7.1	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多伊座敷　大中尾消防詰所　大中尾第２浄水場　大中尾第２浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			51-AR佐-09-4	9-AR佐-09-4	9-AR佐-09-4	51-AR佐-09-4	9-AR佐-09-4	9-AR佐-09-4	51-AR佐-09-4	9-AR佐-09-4	9-AR佐-09-4	51-AR佐-09-4	9-AR佐-09-4	9-AR佐-09-4
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.08	－	－	0.06未満	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	5.5	－	－	5.2	－	－	5.9	－	－	5.6	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.1	7.2	7.1	6.8	6.6	6.8	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	9	－	－	9	－	－	10	－	－	9	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	35	－	－	41	－	－	34	－	－	38	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多郡浜尻　浜尻コミュニティセンター　郡配水池　四谷浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			51-AR佐-09-5	9-AR佐-09-5	9-AR佐-09-5	51-AR佐-09-5	9-AR佐-09-5	9-AR佐-09-5	51-AR佐-09-5	9-AR佐-09-5	9-AR佐-09-5	51-AR佐-09-5	9-AR佐-09-5	9-AR佐-09-5
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.6	－	－	0.5	－	－	0.4	－	－	0.3	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.12	－	－	0.06未満	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.017	－	－	0.030	－	－	0.027	－	－	0.014	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.006	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	8.9	－	－	7.8	－	－	8.7	－	－	8.2	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.5	9.1	9.0	8.7	8.5	8.8	9.3	8.8	8.9	9.2	8.5	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	21	－	－	16	－	－	18	－	－	17	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	70	－	－	60	－	－	60	－	－	65	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多伊座敷5805-2　菖栄配水池　佐多浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			51-AR佐-09-6	9-AR佐-09-6	9-AR佐-09-6	51-AR佐-09-6	9-AR佐-09-6	9-AR佐-09-6	51-AR佐-09-6	9-AR佐-09-6	9-AR佐-09-6	51-AR佐-09-6	9-AR佐-09-6	9-AR佐-09-6
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.2	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.06	－	－	0.12	－	－	0.08	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.015	－	－	0.014	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02未満	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	7.8	－	－	5.4	－	－	6.3	－	－	6.1	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.5	8.4	7.2	8.2	7.4	7.8	7.5	7.3	7.4	7.6	7.2	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	15	－	－	9	－	－	12	－	－	12	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	49	－	－	37	－	－	46	－	－	53	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.3	7.0	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多伊座敷　島泊体育館　島泊浄水場　島泊浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			21-AR佐-07	9-AR佐-07	9-AR佐-07	51-AR佐-07	9-AR佐-07	9-AR佐-07	21-AR佐-07	9-AR佐-07	9-AR佐-07	21-AR佐-07	9-AR佐-07	9-AR佐-07
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.5	－	－	0.6	－	－	0.4	－	－	0.5	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.06	－	－	0.13	－	－	0.06未満	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.012	－	－	0.019	－	－	0.018	－	－	0.012	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.026	－	－	0.044	－	－	0.039	－	－	0.025	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.007	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.06	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	13.1	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	17.7	18.1	18.1	17.6	18.0	17.7	18.7	19.5	19.2	18.4	19.7	18.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	110	－	－	97	－	－	107	－	－	116	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.3	0.5	0.5未満	0.9	0.7	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多辺塚　辺塚消防詰所　洞ヶ原浄水場　洞ヶ原浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			21-AR佐-02	9-AR佐-02	9-AR佐-02	51-AR佐-02	9-AR佐-02	9-AR佐-02	21-AR佐-02	9-AR佐-02	9-AR佐-02	21-AR佐-02	9-AR佐-02	9-AR佐-02
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.12	－	－	0.07	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.015	－	－	0.018	－	－	0.019	－	－	0.013	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	6.5	6.7	6.6	5.5	5.9	6.3	6.8	6.7	6.7	6.8	6.6	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.2	7.5	7.5
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和元年度水質検査結果

南大隅町佐多辺塚921　熊之細浄水場　熊之細浄水場系

検査項目	基準値	単位	2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/18	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/4	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
			21-AR佐-01	9-AR佐-01	9-AR佐-01	51-AR佐-01	9-AR佐-01	9-AR佐-01	21-AR佐-01	9-AR佐-01	9-AR佐-01	21-AR佐-01	9-AR佐-01	9-AR佐-01
一般細菌	100/mL以下	/mL	3	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.3	－	－	0.2	－	－	0.1	－	－	0.2	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	0.025	－	－	0.019	－	－	0.018	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.7	10.3	10.0	9.5	8.5	9.2	9.5	9.3	9.2	9.5	9.4	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	7.8	7.6	8.0	7.9
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合