平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　根占中央地区簡易水道 南大隅町根占川北２２６　南大隅町役場本所 上山配水池　上山配水池系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/12	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	6	0	6	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
8	六価クロム化合物	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5			2.3			2.1			2.5			2.3
12	フッ素及びその化合物	0.11			0.08未満			0.08未満			0.11			0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
14	四塩化炭素	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
17	ジクロロメタン	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
20	ベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
21	塩素酸	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.003			0.001			0.003			0.002			0.001
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	0.002			0.001			0.002			0.002			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	12.9			12.1			11.3			12.9			12.8
37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
38	塩化物イオン	15.9	10.4	10.7	11.8	13.2	11.3	9.7	12.2	15.9	14.0	13.7	12.2	12.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59			58			52			59			59
40	蒸発残留物	169			154			168			169			162
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
42	ジェオスミン	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.6	7.5	7.6	7.5	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　根占中央地区簡易水道 南大隅町根占山本　大浜中公民館 南谷配水池　南谷配水池系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/12	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.1			3.0			2.8			3.0			3.1
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.002						0.002						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.08			0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.005			0.004			0.004			0.004			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001
30	ブロモホルム	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	13.6						13.6						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	12.0	11.5	11.2	11.4	11.5	12.0	12.0	11.8	12.0	12.0	11.7	11.4	11.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63			63			61			61			63
40	蒸発残留物	207			177			207			184			189
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.2	6.9	7.0	7.2	7.1	6.9	7.0	6.9	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　花之木簡易水道 南大隅町根占川北　花之木集会場 野ヶ峯配水池　野ヶ峯配水池系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/12	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001						0.001						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7			0.5			0.7			0.6			0.6
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.02						0.02						
36	ナトリウム及びその化合物	9.9						9.9						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	6.5	6.4	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.5	6.4	6.2	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31						31						
40	蒸発残留物	138			119			138			118			122
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.2	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　横別府簡易水道 南大隅町根占横別府　水枝谷公民館 狐塚配水池　狐塚配水池系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/12	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8			1.6			1.7			1.8			1.7
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.002			0.001			0.002			0.001			0.001
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01						0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	9.3						9.3						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	8.1	8.0	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.9	8.1	7.9	7.8	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44						44						
40	蒸発残留物	140			113			140			118			101
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	8.0	7.9	7.9	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	7.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　横別府簡易水道 南大隅町根占横別府　大柄根 森之上配水池　森之上配水池系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/12	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.005			0.004			0.005			0.004			0.004
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
12	フッ素及びその化合物	0.11						0.11						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.09			0.06未満			0.06未満			0.09			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	14.5						14.5						
37	マンガン及びその化合物	0.001						0.001						
38	塩化物イオン	6.3	6.1	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3	6.1	6.1	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28						28						
40	蒸発残留物	156			118			156			126			126
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　横別府簡易水道 南大隅町根占横別府　八重公民館 大鹿倉浄水場　大鹿倉浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/12	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.24			0.12			0.24			0.15			0.09
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.020			0.020			0.020			0.011			0.006
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.002			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.031			0.028			0.031			0.017			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.011			0.011			0.009			0.007			0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.008			0.006			0.008			0.004			0.003
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.04			0.04			0.04			0.02未満			0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	6.8						6.8						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	7.7	6.9	6.9	7.1	7.4	7.5	7.7	7.6	7.3	7.4	7.1	7.1	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	13						13						
40	蒸発残留物	50						50						
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　辺田簡易水道 南大隅町根占辺田　原公民館 二川浄水場　二川配水池系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	ヒ素及びその化合物	水質基準(9項目)	ヒ素及びその化合物	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	ヒ素及びその化合物	水質基準(9項目)	ヒ素及びその化合物	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	ヒ素及びその化合物
No.	受付日		2018/04/11	2018/04/11	2018/05/16	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/07/11	2018/08/22	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/10/17
1	一般細菌	0	0		0		0	0		0		0	0	
2	大腸菌	検出しない	検出しない		検出しない		検出しない	検出しない		検出しない		検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満										0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.00005未満										0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.001未満										0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.001未満										0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.009		0.009		0.002	0.003		0.004		0.004	0.003		0.003
8	六価クロム化合物	0.005未満										0.005未満		
9	亜硝酸態窒素	0.004未満										0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満					0.001未満					0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8					0.7					0.7		
12	フッ素及びその化合物	0.08										0.08		
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満										0.1未満		
14	四塩化炭素	0.0002未満										0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.005未満										0.005未満		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満										0.004未満		
17	ジクロロメタン	0.002未満										0.002未満		
18	テトラクロロエチレン	0.001未満										0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.001未満										0.001未満		
20	ベンゼン	0.001未満										0.001未満		
21	塩素酸	0.06未満					0.06未満					0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.002未満					0.002未満					0.002未満		
23	クロロホルム	0.001未満					0.001未満					0.001未満		
24	ジクロロ酢酸	0.003未満					0.003未満					0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満					0.001未満					0.001未満		
26	臭素酸	0.001未満					0.001未満					0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.001未満					0.001未満					0.001未満		
28	トリクロロ酢酸	0.003未満					0.003未満					0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満					0.001未満					0.001未満		
30	ブロモホルム	0.001未満					0.001未満					0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.008未満					0.008未満					0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満										0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.03					0.02					0.02		
34	鉄及びその化合物	0.03未満										0.03未満		
35	銅及びその化合物	0.01未満										0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	13.2										13.2		
37	マンガン及びその化合物	0.001未満										0.001未満		
38	塩化物イオン	16.3	14.8		15.9		15.5	15.6		15.4		15.5	15.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35										35		
40	蒸発残留物	126					88					126		
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満										0.02未満		
42	ジェオスミン	0.000001未満										0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満										0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.005未満										0.005未満		
45	フェノール類	0.0005未満										0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満		0.3未満		0.3未満	0.3未満		0.3未満		0.3未満	0.3未満	
47	pH値	7.4	7.2		7.2		7.4	7.3		7.2		7.3	7.2	
48	味	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	
50	色度	0.9	0.5未満		0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.9		0.5未満	0.5未満	
51	濁度	0.2未満	0.2未満		0.2未満		0.2未満	0.2未満		0.2未満		0.2未満	0.2未満	
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　辺田簡易水道 南大隅町根占辺田　原公民館 二川浄水場　二川配水池系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	ヒ素及びその化合物	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	ヒ素及びその化合物	水質基準(9項目)	ヒ素及びその化合物	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/11/14	2018/11/14	2018/12/12	2019/01/16	2019/01/16	2019/02/13	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	0	0		0	0		0		0
2	大腸菌	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない		検出しない		検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.009		0.003	0.003		0.002		0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.005未満								
9	亜硝酸態窒素	0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満					0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8			0.8					0.7
12	フッ素及びその化合物	0.08								
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満								
14	四塩化炭素	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	0.005未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満								
17	ジクロロメタン	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.001未満								
20	ベンゼン	0.001未満								
21	塩素酸	0.06未満			0.06未満					0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満					0.002未満
23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満					0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満					0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満			0.001未満					0.001未満
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満					0.001未満
27	総トリハロメタン	0.001未満			0.001未満					0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満					0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満					0.001未満
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満					0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満					0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03					0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.03未満								
35	銅及びその化合物	0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	13.2								
37	マンガン及びその化合物	0.001未満								
38	塩化物イオン	16.3	16.0		16.2	16.3		16.0		16.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35								
40	蒸発残留物	126			104					78
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満								
42	ジェオスミン	0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.005未満								
45	フェノール類	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満		0.3未満		0.3未満
47	pH値	7.4	7.2		7.3	7.1		7.1		7.1
48	味	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
50	色度	0.9	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満		0.2未満	0.2未満		0.2未満		0.2未満
52	鉛及びその化合物									

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　辺田簡易水道 南大隅町根占辺田　下園墓地 大川配水池　大川配水池系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(50項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/12	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.004			0.003			0.003			0.003			0.004
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4			2.4			1.9			1.8			1.7
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.17			0.10			0.13			0.17			0.13
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.001			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.002			0.001			0.001
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.006			0.003			0.006			0.002			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	0.001			0.001			0.001未満			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	12.4						12.4						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	17.5	15.0	14.9	14.3	13.5	14.5	14.6	13.9	14.0	16.0	16.7	16.8	17.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41						41						
40	蒸発残留物	120			90			120			109			97
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.4	7.2	7.1	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													