平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　佐多中央簡易水道 南大隅町佐多伊座敷　南大隅町役場佐多支所 四谷浄水場　四谷浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
8	六価クロム化合物	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5			0.4			0.5			0.4			0.4
12	フッ素及びその化合物	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
14	四塩化炭素	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
17	ジクロロメタン	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
20	ベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
21	塩素酸	0.12			0.06未満			0.12			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.013			0.007			0.013			0.004			0.005
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.005			0.005			0.005			0.005			0.005
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.028			0.020			0.028			0.016			0.016
28	トリクロロ酢酸	0.004			0.004			0.004			0.003未満			0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.010			0.008			0.010			0.007			0.006
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	8.6			8.4			8.5			8.6			8.5
37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
38	塩化物イオン	8.9	8.5	8.6	8.8	8.5	8.4	8.7	8.9	8.7	8.8	8.8	8.6	8.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18			18			18			18			18
40	蒸発残留物	66			47			66			54			59
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
42	ジェオスミン	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　佐多中央簡易水道 南大隅町佐多馬籠大泊　大泊海浜公園駐車場 四谷浄水場　四谷浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6			0.5			0.6			0.6			0.4
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.15			0.06			0.15			0.07			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.011			0.009			0.011			0.005			0.005
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.008			0.007			0.008			0.007			0.005
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.031			0.026			0.031			0.020			0.016
28	トリクロロ酢酸	0.004			0.004			0.004			0.003未満			0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.011			0.010			0.011			0.008			0.006
30	ブロモホルム	0.001			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	9.1						9.1						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	9.4	9.1	9.3	8.9	9.2	9.0	9.2	9.4	9.1	9.3	9.1	9.0	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19						19						
40	蒸発残留物	75						75						
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.7	7.7	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　大中尾飲料水供給施設 南大隅町佐多馬込中須　農業者トレーニングセンター 大中尾第１浄水場　大中尾第１浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	30	0	0	30	26	1	4	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2			0.1未満			0.1			0.1未満			0.2
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.14			0.06未満			0.14			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.015			0.003			0.015			0.010			0.006
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.001未満			0.001			0.002			0.002
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.022			0.005			0.022			0.018			0.013
28	トリクロロ酢酸	0.005			0.003未満			0.005			0.004			0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.006			0.002			0.006			0.006			0.005
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	5.4						5.4						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	7.2	6.2	5.8	5.8	5.8	6.3	6.0	6.4	6.1	6.1	6.0	6.3	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10						10						
40	蒸発残留物	50						50						
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.6	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.2	7.3	7.3	7.4
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.8	0.5未満	0.5未満	0.8	0.6	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　大中尾地区簡易水道 南大隅町佐多伊座敷　大中尾消防詰所 大中尾第２浄水場　大中尾浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1			0.1未満			0.1			0.1未満			0.1未満
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.003			0.002			0.003			0.002			0.002
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.005			0.004			0.005			0.003			0.003
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.013			0.010			0.013			0.009			0.008
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.004			0.005			0.004			0.003
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	5.6						5.6						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	7.2	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	7.0	7.1	6.8	6.9	7.0	6.9	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11						11						
40	蒸発残留物	50						50						
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　郡簡易水道 南大隅町佐多郡浜尻　浜尻コミュニティセンター 勝地浄水場　勝地浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.3			2.4			3.0			3.3			2.8
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.004			0.004			0.002			0.002			0.002
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.011			0.009			0.011			0.005			0.004
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	0.009			0.003			0.009			0.003			0.002
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	13.5						13.5						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	14.9	14.6	14.6	13.7	13.7	14.9	13.4	14.6	14.7	14.6	14.4	13.8	14.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58			50			57			58			51
40	蒸発残留物	170			128			170			143			125
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　菖栄簡易水道 南大隅町佐多伊座敷５８０８－２ 菖栄浄水場　菖栄浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4			0.3			0.4			0.3			0.3
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.18			0.06未満			0.18			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.018			0.005			0.018			0.005			0.007
24	ジクロロ酢酸	0.010			0.003未満			0.010			0.003未満			0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.003			0.003			0.002			0.003
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.031			0.013			0.031			0.011			0.016
28	トリクロロ酢酸	0.011			0.003未満			0.011			0.003未満			0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.010			0.005			0.010			0.004			0.006
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	7.9						7.9						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	8.6	8.0	7.9	7.9	7.7	8.3	8.4	8.6	7.8	7.8	8.2	8.1	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15						15						
40	蒸発残留物	58						58						
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1.0	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.4	0.2	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　島泊簡易水道 南大隅町佐多伊座敷　島泊体育館 島泊浄水場　島泊浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7			0.6			0.4			0.5			0.7
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.15			0.06未満			0.15			0.07			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.006			0.006			0.006			0.006			0.003
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.020			0.011			0.020			0.015			0.015
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.047			0.038			0.047			0.036			0.031
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.016			0.016			0.013			0.011			0.009
30	ブロモホルム	0.008			0.005			0.008			0.004			0.004
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	14.8						14.8						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	18.9	18.9	17.8	17.9	18.1	18.2	18.5	18.8	19.2	18.5	18.8	18.6	17.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31						31						
40	蒸発残留物	137			92			130			103			137
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　辺塚簡易水道 南大隅町佐多辺塚　辺塚消防詰所 洞ヶ原浄水場　洞ヶ原浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/16	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.08			0.080			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.009			0.007			0.001			0.009			0.008
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.003			0.001未満			0.003			0.003
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.019			0.016			0.002			0.019			0.017
28	トリクロロ酢酸	0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.007			0.006			0.001			0.007			0.006
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02						0.02						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	5.5						5.5						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	6.7	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.3	6.5	6.7	6.6	6.7	6.4	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11						11						
40	蒸発残留物	51						51						
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.2	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													

平成30年度南大隅町水質検査結果

水道施設名　　辺塚簡易水道 南大隅町佐多辺塚９２１ 熊之細浄水場　熊之細浄水場系

	検査項目名	最大値	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(51項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)	水質基準(9項目)	水質基準(9項目)	水質基準(省略不可能＋追加項目)
No.	受付日		2018/04/11	2018/05/23	2018/06/13	2018/07/11	2018/08/22	2018/09/12	2018/10/17	2018/11/14	2018/12/05	2019/01/16	2019/02/13	2019/03/13
1	一般細菌	15	2	0	0	0	15	2	0	0	0	0	0	4
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.00005未満						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.005未満						0.005未満						
9	亜硝酸態窒素	0.004未満						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5			0.2			0.4			0.3			0.5
12	フッ素及びその化合物	0.08未満						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.0002未満						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.005未満						0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満						0.004未満						
17	ジクロロメタン	0.002未満						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.001未満						0.001未満						
20	ベンゼン	0.001未満						0.001未満						
21	塩素酸	0.16			0.16			0.14			0.12			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.008			0.008			0.002			0.004			0.01未満
24	ジクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.010			0.010			0.005			0.007			0.002
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.030			0.030			0.012			0.020			0.020
28	トリクロロ酢酸	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.010			0.010			0.002			0.007			0.001未満
30	ブロモホルム	0.003			0.002			0.003			0.002			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	0.03未満						0.03未満						
35	銅及びその化合物	0.01未満						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	8.9						8.9						
37	マンガン及びその化合物	0.001未満						0.001未満						
38	塩化物イオン	10.3	9.2	10.0	10.3	10.3	9.2	9.3	10.1	9.6	9.6	9.2	9.0	9.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22						22						
40	蒸発残留物	73						73						
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.000001未満						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000002						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.005未満						0.005未満						
45	フェノール類	0.0005未満						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	7.9	7.7	7.9	7.9	7.7	7.4	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	鉛及びその化合物													